

## **Aviso de revisión pública y oportunidad de comentar**

Re: Operación del generador de reserva de emergencia en 525 East Plaza Drive


El Centro de atención ambulatoria de Marian Medical ha solicitado del Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Santa Bárbara (Distrito) aumentar las horas de operación diarias permitidas para fines de mantenimiento y pruebas en su generador de reserva de emergencia estacionario de diésel actualmente permitido en 525 East Plaza Drive en Santa María. El generador de reserva de emergencia se utiliza para alimentar sus instalaciones durante eventos de emergencia. La ubicación tiene límites de propiedad que están dentro de 1,000 pies del límite de propiedad de la Escuela Primaria Isaac Miller.

Como parte de la evaluación del Distrito de esta modificación propuesta, hemos evaluado el riesgo potencial para la salud creada por las emisiones del proyecto. Nuestro análisis, que es conservadoramente protector de la salud, muestra que las emisiones esperadas de la acción de permisos propuesta estarán por debajo de cualquier nivel que crearía un riesgo tóxico significativo en el aire para la salud pública y el medio ambiente. Antes de que nuestra agencia conceda este permiso, la ley estatal exige que le notifiquemos, ya que usted es el padre/tutor de un estudiante que asiste a una de las escuelas o es un residente o una empresa ubicada dentro de 1,000 pies del sitio. Le brindamos la oportunidad de revisar y comentar sobre esta acción de permiso propuesta. Además, antes de que conceda el permiso final, enviaremos al archivo administrativo del permiso nuestras respuestas escritas a cualquier comentario que recibamos durante el período de comentarios.

Una copia del borrador del documento de permiso (Autoridad para construir/Permiso para operar 16176) está disponible para su revisión en el la página de internet del Distrito en <http://www.ourair.org/news/> (haga clic en el aviso relacionado con este proyecto).

Envíenos cualquier comentario dentro de los 30 días posteriores a la recepción de este aviso en la dirección a continuación (A la atención de: Noah Dooley en [DooleyN@sbcapcd.org](mailto:DooleyN@sbcapcd.org)).

Atentamente,



David Harris,  
Gerente de la División de Ingeniería

\\sbcapcd.org\shares\Groups\ENGR\WP\IC Engines\ATC-PTO\ATC-PTO 16176